



**Ministerio Público de la Defensa**  
2024 - 30 años de autonomía

## **Informe**

**Número:**

**Referencia:** CIRCULAR ACLARATORIA N° 2

---

### **CIRCULAR N° 2**

#### **ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**

**NOMBRE DEL ORGANISMO:** Ministerio Público de la Defensa - Defensoría General de la Nación.

**EXPEDIENTE DGN N°:** 60809/2023

**TIPO Y N° DE LA CONTRATACIÓN:** Licitación Pública N° 16/2024 Obra Pública.

**OBJETO:** Contratación de una empresa que ejecute la obra de reforma necesaria para la habilitación del edificio emplazado en la calle Libertad N° 26 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, destinado a alojar las dependencias del MPD con competencia en la mencionada jurisdicción.

**LA PRESENTE PASARÁ A FORMAR PARTE DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA.**

#### **CONSULTAS EFECTUADAS POR UNA FIRMA INTERESADA:**

**Consulta N° 1:** ¿A qué refiere "demolición general"? La referencia está en el plano de demoliciones se encuentra especificado que tipo de demoliciones y no queda claro esta última.

**Respuesta N° 1:** Los trabajos incluyen, bovedillas existentes (según documentación) escalera existente, muros, tabiques, contrapisos, revoques (exteriores e interiores), cielorrasos, revestimientos (pisos y paredes), vereda

(exterior e interiores) retiro de carpinterías, instalaciones eléctricas y sanitarias, membranas.

**Consulta N° 2:** Se cambia el uso del entrepiso existente, por uno cuya sobrecarga es mucho mayor, se solicita por proyecto mantenerlo, por más que los refuerzos deban ser propuestos por oferente, ¿realizaron pruebas de cargas sobre ésta? ¿qué sucedería si se decide demoler y hacer una losa nueva ya sea desde la propuesta o durante la obra llegado el caso?

**Respuesta N° 2:** Las sobrecargas previstas son aptas para el entrepiso existente.

**Consulta N° 3:** En la visita realizada se evidencian humedades de zócalos en muros de fachada e interiores.

**Respuesta N° 3:** Se dará solución de acuerdo a lo solicitado en el punto “4. Capas Aisladoras” del Anexo B del PET.

**Consulta N° 4:** No hay tanque domiciliario elevado, tampoco hay contemplado un generador de energía eléctrica para proveer de agua sanitaria en caso de corte de luz, tampoco estaría previsto para los artefactos de cocina, termotanques, refrigeración cuya única fuente de alimentación es eléctrica.

**Respuesta N° 4:** Cañería de conexión de red a tanque de bombeo, la misma contará con un bypass (con su llave correspondiente) lo que permitirá en caso de ser necesario, que el edificio cuente con agua directa de la red.

**Consulta N° 5:** No se encuentran en el mercado purificadores para agua fría y caliente. Una opción es el ozonizador que no es recomendable para agua caliente, ¿es posible que lo solicitado en 13.10 sea este tipo?

**Respuesta N° 5:** No. Se cotizará y proveerá lo solicitado.

**Consulta N° 6:** No hay detalles gráficos ni escrito de pasamanos de escalera, bajo mesadas, y mástil, ¿podrían enviar por este medio?

**Respuesta N° 6:** Se encuentra en el Anexo VI “Carpinterías y Herrería” del Pliego.

Pasamano de escalera de acuerdo a lo expuesto en el punto 19.1 y 19.2 del anexo B del PET. Mástil de pared deberá cumplir con lo solicitado en el punto 22.2 del anexo B del PET.

Los bajo mesadas se realizarán de acuerdo a lo especificado en el punto 14.2 anexo B del PET: “Serán muebles simples, equipados con espacio de guardado en el sector bajo pileta, acceso mediante dos puertas de abrir, y cajonera lateral, tentativamente de 1 (una) unidad.”